



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00659.22

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Đặng Thái Sơn
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy cấp nước Phú Mỹ
Ngày lấy mẫu : 12/05/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 12/05/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	12/05/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	12/05/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,41	6,0 – 8,5	13/05/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,29	≤ 2 NTU	13/05/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	12/05/2022
6	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD=0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	12/05/2022
7	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	12/05/2022
8	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	12/05/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 05 năm 2022

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00657.22

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Đăng Thái Sơn
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Lương Thị Thuý Hằng - Tổ 2, KP. Mỹ Tân, Mỹ Xuân
Ngày lấy mẫu : 12/05/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 12/05/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	12/05/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	12/05/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,79	6,0 – 8,5	13/05/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,44	≤ 2 NTU	13/05/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	12/05/2022
6	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD=0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	12/05/2022
7	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	12/05/2022
8	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	12/05/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 05 năm 2022

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CBHA - TDCN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00656.22

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Đặng Thái Sơn
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Dương Hoài Khang - Tò 9, KP. Lam Sơn, Phước Hoà
Ngày lấy mẫu : 12/05/2022
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 12/05/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	12/05/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	12/05/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,41	6,0 – 8,5	13/05/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,48	≤ 2 NTU	13/05/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	12/05/2022
6	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD=0,0002)	≤ 0,01 mg/L	12/05/2022
7	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	12/05/2022
8	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	12/05/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 05 năm 2022

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00727.22

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Tx.Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Kp. Phước Hiệp
Ngày lấy mẫu : 24/05/2022
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 24/05/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	24/05/2022
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	24/05/2022
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,32	6,0 – 8,5	24/05/2022
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,24	≤ 2 NTU	24/05/2022
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	24/05/2022
6	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	24/05/2022
7	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	24/05/2022
8	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	24/05/2022

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 01 tháng 06 năm 2022

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Anh Quan