



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00660.23

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy cấp nước Phú Mỹ
Ngày lấy mẫu : 23/5/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 23/05/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	23/05/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	23/05/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	23/05/2023
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	25/05/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,45	6,0 - 8,5	23/05/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	23/05/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	23/05/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,24	≤ 2 NTU	23/05/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025


KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR
-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 01 tháng 06 năm 2023

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN



Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00542.23



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 02 Đường Độc Lập, Kp. Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, Tx Phú Mỹ, tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : Tại Mỹ Xuân - Hắc Dịch
Ngày lấy mẫu : 08/05/2023
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 08/05/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	08/05/2023
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	08/05/2023
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,33	6,0 – 8,5	09/05/2023
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,26	≤ 2 NTU	09/05/2023
5	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	08/05/2023
6	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	12/05/2023
7	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	08/05/2023
8	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	08/05/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 05 năm 2023

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA – TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00541.23

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 02 Đường Độc Lập, Kp. Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, Tx Phú Mỹ, tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : Tại KP Lam Sơn
Ngày lấy mẫu : 08/05/2023
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 08/05/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Màu sắc	So màu	0	≤ 15	08/05/2023
2	Mùi, vị	Cảm quan	Đạt	Không mùi vị lạ	08/05/2023
3	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,30	6,0 – 8,5	09/05/2023
4	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,32	≤ 2 NTU	09/05/2023
5	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	08/05/2023
6	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	$\leq 0,01$ mg/L	12/05/2023
7	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 3 CFU/100ml	08/05/2023
8	E.coli (*)	TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014	0	< 1 CFU/100ml	08/05/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 05 năm 2023

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA – TDCN

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Liêm Hiếu

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00659.23

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại KP. Phước Hiệp
Ngày lấy mẫu : 23/5/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 23/05/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,2	(0,2 - 1,0) mg/L	23/05/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	23/05/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	23/05/2023
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	25/05/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,55	6,0 - 8,5	23/05/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	23/05/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	23/05/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,30	≤ 2 NTU	23/05/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 01 tháng 06 năm 2023

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Viết Điện