



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01827.23

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy Cấp nước Phú Mỹ  
Ngày lấy mẫu : 7/11/2023  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	07/11/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	07/11/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	07/11/2023
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	10/11/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,84	6,0 - 8,5	08/11/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	07/11/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	07/11/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,51	≤ 2 NTU	09/11/2023

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT  
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CDHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 17 tháng 11 năm 2023  
GIÁM ĐỐC  
  
Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01825.23

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Mỹ Xuân - Hắc Dịch  
Ngày lấy mẫu : 7/11/2023  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	07/11/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	07/11/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	07/11/2023
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	10/11/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,70	6,0 - 8,5	08/11/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	08/11/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	07/11/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,25	≤ 2 NTU	09/11/2023

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

**Nguyễn Liêm Hiếu**

Bà Rịa, ngày 17 tháng 11 năm 2023  
GIÁM ĐỐC  
  
**HÀ Văn Thanh**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01824.23



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại KP Lam Sơn  
Ngày lấy mẫu : 7/11/2023  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 07/11/2023  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	07/11/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	07/11/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	07/11/2023
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	10/11/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,83	6,0 - 8,5	08/11/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	07/11/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	07/11/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,24	≤ 2 NTU	09/11/2023

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN-CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 17 tháng 11 năm 2023

GIÁM ĐỐC  
  
Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01920.23



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Địa chỉ : Số 2, Đường Độc Lập, KP. Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại KP. Phước Hiệp  
Ngày lấy mẫu : 21/11/2023  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 21/11/2023  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	21/11/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	21/11/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	21/11/2023
4	HL.Arsen	HĐN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	22/11/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,69	6,0 - 8,5	22/11/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	21/11/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	21/11/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,87	≤ 2 NTU	23/11/2023

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 01 tháng 12 năm 2023

GIÁM ĐỐC  
  
Hà Văn Thanh